

感染症対策に ご協力をお願いします

協同組合仙台卸商センターは、お客様の安心・安全を確保するため、感染症対策に取り組んでおります。
お客様におかれましても、下記予防対策にご協力をお願いします。


ご入館の制限

以下の症状がある方は当館への入館をご遠慮ください。

- 37.5度以上の熱がある方
- 咳が出る方
- のどに痛みがある方
- 倦怠感や息苦しさがある方

当館入口にAIサーモグラフィカメラを設置しております。

飛沫感染防止対策



ご入館時は、マスク着用等の咳エチケットを行ってください。また、密接な距離での会話は極力避け、商談、会議等では人との間隔を2m程度あけてください。

アルコール消毒・ 手洗いの実施



ご入館時は、各入口のアルコール消毒液を必ずご使用ください。また、イベントの会期中や、会議等への参加途中においても、適宜手洗いを実施してください。

定期換気の実施



当館では、機械換気設備による換気を行っておりますが、窓を開放する等の換気を定期的に行ってください。

サンフェスタの建物について

館内の換気方法について


当館では、機械換気設備「回転型全熱交換器」により定期的な換気を実施し、ビル管理法に基づく必要有効換気量（空気量）を維持しております。全熱交換器はその換気能力によって、室温の変化を抑制しながら室内の空気と屋外の新鮮な空気を入れ替える事ができます。その為、人の呼吸で発生するCO₂や、感染症の原因となるウイルス等を室外に排出し、快適な室内環境を実現しております。

■ 機器メカニズム

排気(換気)の際に失われてしまう室内の「熱」と「湿気」を熱交換器に蓄積することにより、室外の新鮮な空気の入替をスムーズに行っております。



70%の熱を熱交換器に蓄熱することにより、室温の変化を抑制することができます。



■ 機器仕様

	給気量 (m ³ /H)	排気量 (m ³ /H)	全熱交換 効率	交換効率 目安
1階系統	6,220	6,220	66%	70%
2・3・4階系統	12,500	8,800	63%	

■ 会場別有効換気量

※小数点以下の数値を省略している項目もあります。

	室面積 (m ²)	天井高 (m)	室容積 (m ³)	法規外気量 (m ³ /H)	設計外気量 (m ³ /H)	給気量 (m ³ /H)	換気回数 (回/H)
1階展示場	1,950	8	15,600	11,819	12,000	78,000	5
1階ロビー	421	4	1,648	2,552	2,600	2,600	1.6
2階レストラン	282	3	846	2,564	2,600	2,600	3.1
2階ロビー	53	3	159	212	300	300	1.4
3階展示場(1)	483	3	1,449	2,982	3,000	3,000	2.1
3階展示場(2)	42	3	126	167	200	200	1.6
3階展示場(3)	42	3	126	167	200	200	1.6
3階展示場(4)	42	3	126	167	200	200	1.6
3階ロビー	110	2.7	297	440	850	850	2.5
4階展示場(1)	599	4	2,396	3,630	3,700	3,700	1.5
4階展示場(2)	69	3	207	138	250	250	1.2
4階ロビー	123	2.7	333	492	1,000	1,000	2.7
地下1階(北側)	1,124	2.4	2,696	26,964	27,000	-	10
地下1階(南側)	975	2.4	2,340	23,400	24,000	-	10

感染症対策の清掃について

当館では、接触感染防止対策として、専門スタッフによる館内の清掃回数を増やし、手すりやドアノブ等の共有部については1時間毎にアルコール消毒を徹底して行い、予防対策に努めております。